

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской  
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Удмуртской Республике»

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: 426028, Удмуртская Респ, Ижевск г, Дружбы ул, дом 6, тел.: (3412)221393,  
(3412)221396, e-mail: fgus@cgeudm.su; 426009, Удмуртская Респ, Ижевск г, Ленина ул, дом 106, тел.: (3412) 68-35-19,  
(3412) 63-27-88, e-mail: fgus@cgeudm.su; 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412)503243,  
(3412)439545, e-mail: fgus@cgeudm.su

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510616



УТВЕРЖДАЮ

врио Руководителя ИЛЦ, заведующего отделом  
лабораторного дела

Н.В. Иванова

МП

28.02.2025



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01/03862-25 от 28.02.2025

1. Заказчик: АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И  
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ МИНПРИРОДЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" (ИНН 1832023940 ОГРН  
1021801437327)

2. Юридический адрес: Удмуртская Республика, ГОРОД ИЖЕВСК, Г ИЖЕВСК, УЛ КАРЛА МАРКСА, Д. 130

Фактический адрес: Удмуртская Респ, г Ижевск, ул Карла Маркса, д. 130

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта (скважина)

4. Место отбора: МУП "ТЕПЛОСЕРВИС", скважина № 1985, Удмуртская Респ, м.о. Алнашский район, д  
Казаково, в 220 м на юго-восток от д. 17 ул Садовая

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 11.02.2025 09:00 - 09:10

Ф.И.О., должность: Катаев А. В. инженер лаборант 2 категории АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ  
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ МИНПРИРОДЫ УДМУРТСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.02.2025 15:10

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №236 от 29 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Протокол оформлен в 3-х экз. Акт отбора №988 от 11 февраля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет  
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени  
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 18-01/03862-25 от 28.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 18-01/03862-01-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31870-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии.;

ПНД Ф 14.1:2:4.271-2012 (М-01-51-2012) (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации ртути в пробах природных, питьевых, минеральных, сточных вод атомно-абсорбционным методом с зеемановской коррекцией неселективного поглощения на анализаторе ртути РА-915М (М 01-51-2012)

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                            | Заводской номер |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Анализаторы ртути, РА-915М (с приставками ПИРО-915+ и РП-92) | 2565            |
| 2     | Спектрометр атомно-абсорбционный, Квант Z ЭТА                | 536             |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 426009, Удмуртская Респ, Ижевск г, Ленина ул, дом 106<br>Санитарно-гигиеническая лаборатория<br>Образец поступил 11.02.2025 15:10<br>дата начала испытаний 11.02.2025 15:10, дата окончания испытаний 27.02.2025 09:34 |                         |                    |                      |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                    | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний | НД на методы исследований                                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                        | Ртуть                   | мг/дм <sup>3</sup> | Менее 0,000010       | ПНД Ф 14.1:2:4.271-2012 (М-01-51-2012) (Издание 2012 года) (метод Б) [1] |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                        | Бериллий (Be)           | мг/дм <sup>3</sup> | Менее 0,0001         | ГОСТ 31870-2012 (метод 1) [1]                                            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                        | Мышьяк (As)             | мг/дм <sup>3</sup> | Менее 0,005          | ГОСТ 31870-2012 (метод 1) [1]                                            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                        | Селен (Se)              | мг/дм <sup>3</sup> | Менее 0,002          | ГОСТ 31870-2012 (метод 1) [1]                                            |
| Дополнительная информация: результат испытаний представлен в соответствии с требованиями МВИ:<br>[1]-как среднее арифметическое значение двух параллельных определений                                                                                   |                         |                    |                      |                                                                          |

Ответственный за оформление протокола:  
Н.Р. Ложкина, Техник

Конец протокола испытаний № 18-01/03862-25 от 28.02.2025