

Юридический адрес: 426035, РОССИЯ, Удмуртская Республика,  
город Ижевск, улица Тимирязева, дом 1а, офис 1  
Адрес места нахождения: 426035, РОССИЯ, Удмуртская Республика,  
город Ижевск, улица 8 Марта, дом 16 б, 1 этаж  
Адрес места осуществления деятельности: 426035, РОССИЯ,  
Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 8 Марта, дом 16 б, 1 этаж  
Тел. (3412) 970-280, e-mail: office@ucgm.ru  
ИНН/КПП 1840076991/184001001  
Лицензия от 02.11.2018 г. № 18.УЦ.05.001.Л.000006.11.18



### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 10738-10750 от 24.06.2024

1. Наименование объекта (пробы): Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях ); Поверхностные воды (Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового, рекреационного водопользования)
2. Наименование образца испытаний Вода систем централизованного водоснабжения
3. Заказчик: АУ «Управление Минприроды УР», ИНН 1832023940  
426003, г. Ижевск, ул. К. Маркса, д. 130, кабинет 401
4. Место отбора пробы: МУП «Теплосервис», УР, Алнашский район, скважины

| Код пробы | Точка отбора                                                                                                   | Примечание                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 10738     | № 2417, Алнашский район, д. Варзибаш, в 230 м на северо-запад от д. 13 ул. Новая, 10-00 Пт 1739 (хм)           | Вода систем централизованного водоснабжения |
| 10739     | № 1389, Алнашский район, д. Варзино-Алексеево, в 75 м на северо-запад от д. 18 ул. Клубная, 10-15 Пт 1740 (хм) | Вода систем централизованного водоснабжения |
| 10740     | № 1114, Алнашский район, д. Кузубаево, в 160 м на северо-запад от д. 12 ул. Красная, 10-30 Пт 1741 (хм)        | Вода систем централизованного водоснабжения |
| 10741     | № 2310, Алнашский район, д. Кузубаево, в 80 м на юго-восток от д. 34 ул. Заречная, 10-45 Пт 1742 (хм)          | Вода систем централизованного водоснабжения |
| 10742     | № 1596, Алнашский район, д. Гарга, в 160 м на северо-запад от д. 5 ул. Центральная, 11-00 Пт 1743 (хм)         | Вода систем централизованного водоснабжения |
| 10743     | № 2305, Алнашский район, д. Чумали, в 131 м на юго-восток от д. 8 ул. Петропавловская, 11-15 Пт 1744 (хм)      | Вода систем централизованного водоснабжения |
| 10744     | № 1599, Алнашский район, д. Новый Утчан, в 110 м на юго-запад от д. 9 ул. Поперечная, 11-30 Пт 1745 (хм)       | Вода систем централизованного водоснабжения |
| 10745     | № 2139, Алнашский район, д. Новый Утчан, в 45 м на северо-запад от д. 2 ул. Школьная, 11-45 Пт 1746 (хм)       | Вода систем централизованного водоснабжения |
| 10746     | № 2779, Алнашский район, д. Старый Утчан, в 150 м на северо-запад от д. 31 ул. Садовая, 12-00 Пт 1747 (хм)     | Вода систем централизованного водоснабжения |



| Код пробы | Точка отбора                                                                                                     | Примечание                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 10747     | № 2080, Алнашский район, д. Богородский, в 680 м на юго-восток от д. 10а ул. Центральная, 12-15 Пт 1748 (хм)     | Вода систем централизованного водоснабжения |
| 10748     | № 2343, Алнашский район, д. Дроздовка, в 150 м на северо-запад от д. 33 ул. Центральная, 12-30 Пт 1749 (хм)      | Вода систем централизованного водоснабжения |
| 10749     | № 2335, Алнашский район, д. Удмурт-Гондырево, в 290 м на северо-запад от д. 3 ул. Сайкинская, 12-45 Пт 1750 (хм) | Вода систем централизованного водоснабжения |
| 10750     | № 2507, Алнашский район, д. Варали, в 387 м на юго-восток от д. 53 ул. Центральная, 13-00 Пт 1751 (хм)           | Вода систем централизованного водоснабжения |

5. Дата и время отбора пробы: 18.06.2024 10-00 - 13-00  
6. Дата и время доставки проб в лабораторию: 18.06.2024 15-00  
7. Акт приёма проб от 18.06.2024 № 10738-10750  
8. Дата проведения исследований: 18-20.06.2024

Результаты исследований относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Ответственность за правильность отбора и доставки проб несет заказчик.

Информация в протокол по пунктам 2, 3, 4, 5 внесена в протокол на основании информации заказчика.

| № п/п            | Определяемый показатель               | Результаты исследований | Единицы измерения        | НД на методы исследования                    |
|------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Код пробы</b> |                                       | <b>10738</b>            |                          |                                              |
| 1                | Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С | 0                       | КОЕ / см <sup>3</sup>    | МУК 4.2.3963-23, п.5.1, п.5.2, п.5.3         |
| 2                | Обобщенные колиформные бактерии       | Отсутствие              | КОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.3963-23, п.6.1, п.6.2, п.6.3         |
| 3                | Escherichia coli                      | Не обнаружено           | КОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.3963-23, п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.4; |
| 4                | Энтерококки                           | Не обнаружено           | КОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.3963-23, п.8.1, п.8.2, п.8.3         |
| 5                | Колифаги                              | Не обнаружено           | БОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.1018-01 п. 8.5                       |
| <b>Код пробы</b> |                                       | <b>10739</b>            |                          |                                              |
| 1                | Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С | 6                       | КОЕ / см <sup>3</sup>    | МУК 4.2.3963-23, п.5.1, п.5.2, п.5.3         |
| 2                | Обобщенные колиформные бактерии       | Отсутствие              | КОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.3963-23, п.6.1, п.6.2, п.6.3         |
| 3                | Escherichia coli                      | Не обнаружено           | КОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.3963-23, п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.4; |
| 4                | Энтерококки                           | Не обнаружено           | КОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.3963-23, п.8.1, п.8.2, п.8.3         |
| 5                | Колифаги                              | Не обнаружено           | БОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.1018-01 п. 8.5                       |
| <b>Код пробы</b> |                                       | <b>10740</b>            |                          |                                              |
| 1                | Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С | 0                       | КОЕ / см <sup>3</sup>    | МУК 4.2.3963-23, п.5.1, п.5.2, п.5.3         |
| 2                | Обобщенные колиформные бактерии       | Отсутствие              | КОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.3963-23, п.6.1, п.6.2, п.6.3         |
| 3                | Escherichia coli                      | Не обнаружено           | КОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.3963-23, п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.4; |
| 4                | Энтерококки                           | Не обнаружено           | КОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.3963-23, п.8.1, п.8.2, п.8.3         |
| 5                | Колифаги                              | Не обнаружено           | БОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.1018-01 п. 8.5                       |



| №<br>п/п               | Определяемый<br>показатель            | Результаты<br>исследований | Единицы<br>измерения     | НД на методы<br>исследования                 |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Код пробы 10741</b> |                                       |                            |                          |                                              |
| 1                      | Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С | 0                          | КОЕ / см <sup>3</sup>    | МУК 4.2.3963-23, п.5.1, п.5.2, п.5.3         |
| 2                      | Обобщенные колиформные бактерии       | Отсутствие                 | КОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.3963-23, п.6.1, п.6.2, п.6.3         |
| 3                      | Escherichia coli                      | Не обнаружено              | КОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.3963-23, п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.4; |
| 4                      | Энтерококки                           | Не обнаружено              | КОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.3963-23, п.8.1, п.8.2, п.8.3         |
| 5                      | Колифаги                              | Не обнаружено              | БОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.1018-01 п. 8.5                       |
| <b>Код пробы 10742</b> |                                       |                            |                          |                                              |
| 1                      | Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С | 0                          | КОЕ / см <sup>3</sup>    | МУК 4.2.3963-23, п.5.1, п.5.2, п.5.3         |
| 2                      | Обобщенные колиформные бактерии       | Отсутствие                 | КОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.3963-23, п.6.1, п.6.2, п.6.3         |
| 3                      | Escherichia coli                      | Не обнаружено              | КОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.3963-23, п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.4; |
| 4                      | Энтерококки                           | Не обнаружено              | КОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.3963-23, п.8.1, п.8.2, п.8.3         |
| 5                      | Колифаги                              | Не обнаружено              | БОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.1018-01 п. 8.5                       |
| <b>Код пробы 10743</b> |                                       |                            |                          |                                              |
| 1                      | Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С | 0                          | КОЕ / см <sup>3</sup>    | МУК 4.2.3963-23, п.5.1, п.5.2, п.5.3         |
| 2                      | Обобщенные колиформные бактерии       | Отсутствие                 | КОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.3963-23, п.6.1, п.6.2, п.6.3         |
| 3                      | Escherichia coli                      | Не обнаружено              | КОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.3963-23, п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.4; |
| 4                      | Энтерококки                           | Не обнаружено              | КОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.3963-23, п.8.1, п.8.2, п.8.3         |
| 5                      | Колифаги                              | Не обнаружено              | БОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.1018-01 п. 8.5                       |
| <b>Код пробы 10744</b> |                                       |                            |                          |                                              |
| 1                      | Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С | 3                          | КОЕ / см <sup>3</sup>    | МУК 4.2.3963-23, п.5.1, п.5.2, п.5.3         |
| 2                      | Обобщенные колиформные бактерии       | Отсутствие                 | КОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.3963-23, п.6.1, п.6.2, п.6.3         |
| 3                      | Escherichia coli                      | Не обнаружено              | КОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.3963-23, п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.4; |
| 4                      | Энтерококки                           | Не обнаружено              | КОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.3963-23, п.8.1, п.8.2, п.8.3         |
| 5                      | Колифаги                              | Не обнаружено              | БОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.1018-01 п. 8.5                       |
| <b>Код пробы 10745</b> |                                       |                            |                          |                                              |
| 1                      | Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С | 0                          | КОЕ / см <sup>3</sup>    | МУК 4.2.3963-23, п.5.1, п.5.2, п.5.3         |
| 2                      | Обобщенные колиформные бактерии       | Отсутствие                 | КОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.3963-23, п.6.1, п.6.2, п.6.3         |
| 3                      | Escherichia coli                      | Не обнаружено              | КОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.3963-23, п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.4; |
| 4                      | Энтерококки                           | Не обнаружено              | КОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.3963-23, п.8.1, п.8.2, п.8.3         |
| 5                      | Колифаги                              | Не обнаружено              | БОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.1018-01 п. 8.5                       |



| №<br>п/п         | Определяемый<br>показатель               | Результаты<br>исследований | Единицы<br>измерения     | НД на методы<br>исследования                    |
|------------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Код пробы</b> |                                          | <b>10746</b>               |                          |                                                 |
| 1                | Общее микробное число<br>(ОМЧ) при 37 °С | 0                          | КОЕ / см <sup>3</sup>    | МУК 4.2.3963-23,<br>п.5.1, п.5.2, п.5.3         |
| 2                | Обобщенные колиформные<br>бактерии       | Отсутствие                 | КОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.3963-23,<br>п.6.1, п.6.2, п.6.3         |
| 3                | Escherichia coli                         | Не обнаружено              | КОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.3963-23,<br>п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.4; |
| 4                | Энтерококки                              | Не обнаружено              | КОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.3963-23,<br>п.8.1, п.8.2, п.8.3         |
| 5                | Колифаги                                 | Не обнаружено              | БОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.1018-01 п. 8.5                          |
| <b>Код пробы</b> |                                          | <b>10747</b>               |                          |                                                 |
| 1                | Общее микробное число<br>(ОМЧ) при 37 °С | 1                          | КОЕ / см <sup>3</sup>    | МУК 4.2.3963-23,<br>п.5.1, п.5.2, п.5.3         |
| 2                | Обобщенные колиформные<br>бактерии       | Отсутствие                 | КОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.3963-23,<br>п.6.1, п.6.2, п.6.3         |
| 3                | Escherichia coli                         | Не обнаружено              | КОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.3963-23,<br>п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.4; |
| 4                | Энтерококки                              | Не обнаружено              | КОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.3963-23,<br>п.8.1, п.8.2, п.8.3         |
| 5                | Колифаги                                 | Не обнаружено              | БОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.1018-01 п. 8.5                          |
| <b>Код пробы</b> |                                          | <b>10748</b>               |                          |                                                 |
| 1                | Общее микробное число<br>(ОМЧ) при 37 °С | 48                         | КОЕ / см <sup>3</sup>    | МУК 4.2.3963-23,<br>п.5.1, п.5.2, п.5.3         |
| 2                | Обобщенные колиформные<br>бактерии       | Отсутствие                 | КОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.3963-23,<br>п.6.1, п.6.2, п.6.3         |
| 3                | Escherichia coli                         | Не обнаружено              | КОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.3963-23,<br>п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.4; |
| 4                | Энтерококки                              | Не обнаружено              | КОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.3963-23,<br>п.8.1, п.8.2, п.8.3         |
| 5                | Колифаги                                 | Не обнаружено              | БОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.1018-01 п. 8.5                          |
| <b>Код пробы</b> |                                          | <b>10749</b>               |                          |                                                 |
| 1                | Общее микробное число<br>(ОМЧ) при 37 °С | 0                          | КОЕ / см <sup>3</sup>    | МУК 4.2.3963-23,<br>п.5.1, п.5.2, п.5.3         |
| 2                | Обобщенные колиформные<br>бактерии       | Отсутствие                 | КОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.3963-23,<br>п.6.1, п.6.2, п.6.3         |
| 3                | Escherichia coli                         | Не обнаружено              | КОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.3963-23,<br>п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.4; |
| 4                | Энтерококки                              | Не обнаружено              | КОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.3963-23,<br>п.8.1, п.8.2, п.8.3         |
| 5                | Колифаги                                 | Не обнаружено              | БОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.1018-01 п. 8.5                          |
| <b>Код пробы</b> |                                          | <b>10750</b>               |                          |                                                 |
| 1                | Общее микробное число<br>(ОМЧ) при 37 °С | 0                          | КОЕ / см <sup>3</sup>    | МУК 4.2.3963-23,<br>п.5.1, п.5.2, п.5.3         |
| 2                | Обобщенные колиформные<br>бактерии       | Отсутствие                 | КОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.3963-23,<br>п.6.1, п.6.2, п.6.3         |
| 3                | Escherichia coli                         | Не обнаружено              | КОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.3963-23,<br>п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.4; |
| 4                | Энтерококки                              | Не обнаружено              | КОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.3963-23,<br>п.8.1, п.8.2, п.8.3         |
| 5                | Колифаги                                 | Не обнаружено              | БОЕ /100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.1018-01 п. 8.5                          |

Микробиолог – руководитель группы микробиологии

Л.А. Шарипова

Протокол № 10738-10750 от 24.06.2024

Стр. 4 из 4

Окончание протокола